

Приложение № 2
към чл. 3, ал. 2

Пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари в помещения, съоръжения и инсталации, в т.ч. свободни дворни площи											
№ по ред	Помещение, съоръжение или инсталация / клас на функционална пожарна опасност/и свободна дворна площ	Показател, по който се предвиждат пожаротехнически средства	Прахов пожарогасител (бр.) Клас на праха		Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg (бр.)	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 l (бр.)		Противопожарни одеяла (бр.)	Возим пожарогасител (бр.)		
			6 kg	12 kg		с вода или с вода и добавки	с пяна		с размери не по-малки от 1,5 m на 1,5 m	с въглероден диоксид 30 kg	с прах 100 kg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	ПРОИЗВОДСТВА И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ИНСТАЛАЦИИ И СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ										
1.	Предприятия за първоначална преработка на дървесината, за профилиране на дървен материал, разфасовъчни и др.п./Ф5.1	150 m ²	1 ABC			1					
2.	Дървообработващи производства, моделни, мебелни, тапицерски и др.п., при които се използват пълнители, пластификатори, лепила и други свързващи вещества и лакове/Ф5.1	150 m ²		1 ABC		1					
3.	Сушилни за дървен материал с използване на електрическа енергия/Ф5.1	не повече от 2 камери	1 ABC			2					
		повече от 2 камери – за всяка камера	1 ABC			1					
4.	Сушилни за дървен материал с използване на газови, течни или твърди горива/Ф5.1	не повече от 2 камери		1 ABC		2					
		повече от 2 камери – за всяка камера		1 ABC		1					
5.	Помещения за шлифоване и полиране на изделия от дървесина/Ф5.1	150 m ²	1 ABC			1					
6.	Бояджийни, лакозаливни и др.п. помещения за горими материали/Ф5.1	150 m ²	1 BC				1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Помещения за изготвяне и ремонт на горими изделия и амбалаж/ Ф5.1	150 m ²	1 ABC			1				
8.	Помещения за изготвяне на изделия и детайли с използване на горими материали (пластмаси, полиетилен, полиуретан и др.)/ Ф5.1	150 m ²	2 ABC				1			
9.	Химически производства, свързани с обработка на ЛЗТ и ГТ/ Ф5.1	300 m ²	2 BC				1	1-тежък тип		1 бр. за помещение
10.	Помещения за бутилки с ГТ/Ф5.2	100 m ²	2 BC					1-тежък тип		
11.	Помпени станции за ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	300 m ²	2 BC				1	1-тежък тип		1 бр. за помещение
12.	Екстракционни, ректификационни и реакторни помещения/Ф5.1	на съоръжение		1 BC				1-тежък тип		1 бр. за помещение
13.	Помещения с горивни уредби на течно или газообразно гориво/ Ф5.1	на уредба	1 BC				1	1-тежък тип		
14.	Компресорни за ГТ/ Ф5.1	на два компресора	2 BC				1	1-тежък тип		
15.	Кислородни станции/ Ф5.1	150 m ²			1			1-тежък тип		
16.	Ацетиленови станции/ Ф5.1	100 m ²	1 BC					1-тежък тип		
17.	Водородни станции/ Ф5.1	100 m ²	1 BC					1-тежък тип		
18.	Помещения за приготвяне на бои, лакове, лепила и други подобни смеси с използване на ЛЗТ и ГТ /Ф5.1	150 m ²		1 BC			1	1-тежък тип		1 бр. за помещение
19.	Сушилни към помещения за боядисване/ Ф5.1	за всяко съоръжение			1					
20.	Участъци за промивка, обезмасляване на изделия и детайли с ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	150 m ²		1 BC			1	1-тежък тип		
21.	Помещения за металопокрития с използване на ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	150 m ²		1 BC			1	1-тежък тип		
22.	Помещения за приготвяне и извършване на пропитка със състави, представляващи ЛЗТ и ГТ /Ф5.1	150 m ²	2 BC				1	1-тежък тип		
23.	Помещения за консервация с използване на ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	300 m ²	2 ABC				1	1-тежък тип		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Производства, свързани с употреба на метален натрий, алуминий и др.п./Ф5.1	150 m ²		1 АВСД				1-тежък тип		
25.	Бояджийни, полировъчни и други подобни помещения в металообработващи обекти (алкални и алкалоземни метали)/Ф5.1	150 m ²		1 ВСД			1		1 бр. на 500 m ²	
26.	Също, по конвейерен метод на боядисване/Ф5.1	на всеки 15 m от конвейера	1 ВСД				1			1 бр. за помещение
27.	Монтажни и изпитвателни помещения в автомобилни, ремонтни и други подобни предприятия/Ф5.1	300 m ²	2 АВС				1	1-тежък тип		
28.	Монтажни и ремонтни сгради и помещения за техническо обслужване на самолети и хеликоптери/Ф5.1	300 m ²			2		1	1-тежък тип	1	
29.	Помещения за производство, ремонт и монтаж на радио-, телевизионни и други видове електронни елементи и детайли/Ф5.1	150 m ²			2					
30.	Ковашки и пресови производства, работещи със:									
	а) твърдо гориво/Ф5.1	1000 m ²		1 АВС		2				
	б) течено гориво или горим газ/Ф5.1	на всяка инсталация	1 ВС				1	1-тежък тип		
31.	Прокатни производства/Ф5.1	1000 m ²	1 АВС			1				
32.	Леярски производства/Ф5.1	1000 m ²		1 АВС	1			1-тежък тип		
33.	Заваръчни производства/Ф5.1	300 m ²	2 АВС				1	1-тежък тип		
34.	Постоянни места за извършване на огневи работи/Ф5.1	на обособено място	1 АВС	-	-	-	1	1-тежък тип		
35.	Временни места за извършване на огневи работи/Ф5.1	на обособено място	-	1 АВС	-	-	1	1-тежък тип		
36.	Термични производства:									
	а) работещи с твърдо гориво/Ф5.1	500 m ²		1 АВС		1				
	б) работещи с течено гориво или горим газ/Ф5.1	на всяка инсталация		1 ВС			1	1-тежък тип		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Сгради и помещения за байцване, шлифоване и фосфатиране на материали/Ф5.1	300 m ²	1 ABC				1			
38.	Механични цехове (помещения) за студена обработка, механично-монтажни, тенекеджийски цехове и др.п./Ф5.1	300 m ²			1		1			
39.	Конвейери за транспортиране на горими материали/Ф5.1	на всеки 15m от конвейера	1 ABC		1					
40.	Конвейери за транспортиране на пакетиран ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	на всеки 15 m от конвейера	1 ABC		1					
41.	Монтажни помещения с наличие на горими материали/Ф5.1	300 m ²	2 ABC			1		1-тежък тип		
42.	Вагоностроителни и ремонтни производства и вагонни депа/Ф5.1	300 m ²	2 ABC				1			
43.	Вагоностроителни и ремонтни производства и вагонни депа/Ф5.1	300 m ²	2 ABC				1			
44.	Електроремонтни помещения/Ф5.1	100 m ²	1 ABC		1					
45.	Маслени трансформатори, токоизправители и други подобни маслонапълнени съоръжения/Ф5.1	100 m ²		1 BC			1			
46.	Помещения за КИП, командни пултове/Ф5.1	100 m ²			2					
47.	Производство на стоманобетонни елементи и строителни продукти; бетонови възли/Ф5.1	1500 m ²	1 ABC			1				
48.	Производство на целулоза/Ф5.1:									
	а) дървораздробяване	на всяка машина	1 ABC			1				
	б) за обработка на целулозата (с изключение на мокрите процеси)	300 m ²	1 ABC			1				
49.	Производство на хартия:									
	а) машинни зали/Ф5.1	300 m ²	1ABC			1				
	б) помещения за оформяне/Ф5.1	500 m ²	1ABC			1				
50.	Текстилни предприятия/Ф5.1									
	а) шивачни	500 m ²	2ABC		1	1				
	б) предачни	500 m ²	2ABC		1	1				
	в) сушилни	500 m ²		1ABC	1	1				
	г) багрилни	500 m ²	1ABC		1	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	Производство на стъклени и порцеланови изделия:									
	а) стъклопроизводство/ Ф5.1	1000 m ²	3ABC		1			1-тежък тип		
	б) стъклоопаковка/ Ф5.1	500 m ²	1ABC			2				
	в) порцеланови изделия и опаковка/ Ф5.1	500 m ²	1 ABC			1				
52.	Керамични предприятия, работещи на твърдо гориво/Ф5.1	1000 m ²			1	1				
53.	Също, работещи с течено гориво и газ/Ф5.1	за всяка пещ		1 BC			1			
54.	Циментови производства:									
	а) производствени и други сгради, в които се работи с течено гориво или с горим газ/ Ф5.1	500 m ²		2 BC			1			
	б) опаковка на продукцията/ Ф5.1	500 m ²	1ABC			1				
55.	Гаражи/Ф5.2	400 m ²	2ABC				1	1		
56.	Открити площадки за автомобили/Ф5.2	1000 m ²	3ABC				2	1		1
57.	Трамвайни и тролейбусни паркове/Ф 5.1	500 m ²		2 ABC						
58.	Бензиностанции и газостанции/Ф5.1:									
	а) за сградата/Ф5.1	50 m ²	1ABC				1	1-тежък тип		
	а) до 4 колонки/Ф5.1 (многофункционални)		2 BC				1	1-тежък тип		
	б) от 4 до 7 колонки/ Ф5.1		3 BC				1	2-тежък тип		
	в) над 7 колонки/Ф5.1		5 BC				2	3-тежък тип		1
	в) за цистерната с газ/ Ф5.1		1 BC				2	1-тежък тип		
59.	Локомотивни депа=за:									
	а) дизелови локомотиви/ Ф5.1	на 5 бр. локомотиви		3 ABC			1	1-тежък тип		1 бр. на депо
	б) електровози/Ф5.1	също		2 ABC						1 бр. на депо
60.	Обогатителни производства за:									
	а) надземни сгради/ Ф5.1	1000 m ²	2ABC			1				
	б) сортировка и дробилни отделения/ Ф5.1	500 m ²	1ABC			1				
	в) сушилни отделения/ Ф5.1	300 m ²	1ABC			1				
	г) флотационни отделения/ Ф5.1	300 m ²	1ABC							
	д) помещения за ремонт и зареждане на бензинови и акумулаторни лампи/ Ф5.1	150 m ²	1ABC				1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61.	Брикетни производства/Ф5.1	500 m ²	1 ABC			2				
62.	Котелни:									
	а) за твърдо гориво/Ф5.1	на всеки котел	1 ABC			1				
	б) за течено и газообразно гориво/Ф5.1	на всеки котел	1 BC				1	1-тежък тип		
63.	Естакади за подаване на въглища/Ф5.1	на 100 m				1				
64.	Помещения за вентилация и отопление/Ф5.1	на помещение	1 ABC							
65.	Трансформаторни подстанции/Ф5.1	1m ³		1 BC	1					
66.	Закрити и открити разпределителни уредби /Ф5.1	на 50 m	1 ABC							
67.	Машинни зали на електрически централи:									
	а) турбогенератори/Ф5.1	на генератор		1 ABC	1				1	
	б) кондензаторни помещения/Ф5.1	на помещение		1 BC	1					
	в) командни зали и пултове за управление/Ф5.1	на зала			2					
	г) кабелни етажи (протори)/Ф5.1	на помещение	2ABC							
	д) кабелни тунели/Ф5.1	на 100 m		2 ABC						
68.	Електроразпределителни устройства:									
	а) шинен етаж, коридори за управление, взривни коридори с масло в агрегатите до 20 kg/Ф5.1	на 20 m	1 ABC			1				
	б) взривни коридори с масло в агрегатите над 20 kg/Ф5.1	също		1 ABC			1			
69.	Открити подстанции:									
	а) апарати с общ обем на маслото до 50 t /Ф5.1	за площадка с площ до 1000 m ²		1 BC	2			1-тежък тип		1
	б) апарати върху площадка с общ обем на маслото над 50 t /Ф5.1	за площадка с площ до 1000 m ²		2 BC	3			2-тежък тип		1
70.	Помещения за ремонт, регенериране на масла, сушене на трансформатори и др.п.:									
	а) маслорегенерационни/Ф5.1	на апарат		1 BC						1
	б) помещения за центрофугиране и филтърпресоване на масла/Ф5.1	на помещение		1 BC			1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	Помещение за зареждане и съхранение на киселинни и алкални акумулаторни/Ф5.1	на помещение с площ до 150 m ²			2					
72.	Помещения за агрегати за електрическа енергия/Ф5.1:									
	а) с дизелово гориво;	на агрегат	2ABC							
	б) с ЛЗТ	на агрегат	1ABC							
	в) с ГГ	на агрегат	2ABC							
73.	Изпитвателни станции:									
	а) за електродвигатели/Ф5.1	150 m ²		1 ABC	1					
	б) за двигатели с вътрешно горене/Ф5.1	150 m ²		1 ABC				1-тежък тип		
74.	Лаборатории, в които се използват ГТ и ЛЗТ/Ф5.1	100 m ²	1 BC		1		1	1-тежък тип		
75.	Лаборатории за други цели/Ф5.1	за помещение с площ до 100 m ²	1ABC		1			1-тежък тип		
76.	Сондажни кули/Ф5.1	на кула		2 BC			1	2-тежък тип		1
77.	Операторни помещения, командни зали и др.п./Ф5.1	на помещение с площ до 300 m ²			1					
78.	Наливно-изливни естакади за ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	на 15 m		1 BC				2-тежък тип		1 бр. на 100 m
79.	Наливно-изливни естакади за втечнени газове/Ф5.1	на 15 m		1 BC				2-тежък тип		1
80.	Площадки на автоналивно-изливни устройства/Ф5.1	400 m ²		2 BC			2	1-тежък тип		1 бр. на площадка
81.	Наливни колонки за варели и други подобни съдове/Ф5.1	до 4 бр.		2 BC				1-тежък тип		
82.	Речни и морски пристанища за ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	на пристан		2 BC				2-тежък тип		1
		(пирс)								
83.	Плаващи помпени станции за ЛЗТ и ГТ/Ф5.1	на станция		2 BC				2-тежък тип		1
84.	Летища:									
	а) хангари/Ф5.1	между два самолета		2 ABC	2		2	2-тежък тип	1 бр. на хангар	1 бр. на хангар
	б) местостоянки на самолети/Ф5.1	на местостоянка		1 ABC	1			1-тежък тип	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	в) съоръжения за загряване на двигателите на самолетите/Ф5.1	на всяко съоръжение		1 ABC	1					
86.	Гардеробни/Ф5.1	150 m ²				1				
87.	Полиграфическа промишленост. Помещение с печатащи съоръжения, за подвързия и експедиция на книжни изделия/Ф5.1	300 m ²	1 ABC		1	1				
88.	Предприятия на кожухарската, обувната промишленост и др.п. (с изключение на помещенията с мокри процеси)/Ф5.1	200 m ²	2 ABC			1				
89.	Тютюневи и ферментационни заводи, цигарени фабрики/Ф5.1	500 m ²	2 ABC			2				
90.	Мелници, нишестени производства и производства за фураж/Ф5.1	150 m ²	2 ABC			1				
91.	Маслодобивни предприятия/Ф5.1	150 m ²		1 ABC			1			
92.	Животновъдни сгради/Ф5.3	на една сграда	1 ABC			1				
93.	Птицевъдни сгради/Ф5.3	също	1 ABC			1				
94.	Хранителни кухни за животни, фуражомелки и др.п./Ф5.3	400 m ²	1ABC			2		1		
95.	Доилни зали/Ф5.3	на зала	2ABC			1				
96.	Навеси за селскостопанска техника/Ф5.3	500 m ²	2ABC				2	1-тежък тип		
97.	Строителни обекти/Ф5.1:									
	а) район на строителната площадка	500 m ²	1ABC			1				
	б) вътре в сградите, които се строят	на етаж				1				
	в) при изграждане на промишлени комини	на комин	4ABC			2				
	г) открити площадки за съхраняване на оборудване	500 m ²	1ABC			1				
	д) закрити временни складове за оборудване/Ф5.1	300 m ²	1ABC			1				
	е) при полагане на хидроизолация с битум/Ф5.1	1000 m ²	1ABC				1			
	ж) фургони на строителните площадки/Ф5.1	на фургон	1ABC							
	з) временни канцеларии, общежития и др.п.	150 m ²	1ABC			1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98.	Фургони и офис-контейнери/Ф5.1	на фургон (контейнер)	1ABC							
II.	ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ И СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ КЪМ ТЯХ									
1.	Административни сгради:									
	а) коридорна система/Ф4	на 60 m	1ABC		1	1				
	б) некоридорна система/Ф4	на етаж	1ABC		1	1				
2.	Архивни, касови, проектантски помещения и др.п. /Ф2.1	100 m ²			1					
3.	Телефонни централи/Ф4.3	100 m ²			2					
4.	Пощенски станции/Ф3.5									
	а) коридорна система	на 60 m	1ABC		1	1				
	б) некоридорна система	на етаж	1ABC		1	1				
5.	Радиовъзли и радиотелеграфни апаратни/Ф4.3	на помещение с площ до 300 m ²			1					
6.	Електронноизчислителни центрове/Ф4.3	100 m ²			2					
7.	Телевизионни и радиостудия/Ф4.3	100 m ²			1	1				
8.	Хотели, почивни долове, хижи и др.п./Ф1.2:									
	а) коридорна система	на 60 m	1ABC		1	1				
	б) некоридорна система	на етаж	1ABC		1	1				
9.	Сгради за обществено обслужване в областта на здравеопазването и социалните грижи /Ф1.1:									
	а) коридорна система	на 60 m			1	1				
	б) некоридорна система	на етаж			1	1				
10.	Електролечебни, рентгенови кабинети и др.п./Ф1.1	на кабинет			1					
11.	Дезинфекционни помещения/Ф1.1	на помещение	1ABC				1			
12.	Складове към лечебни заведения:									
	а) за лекарства и препарати, за ЛЗТ и ГТ/Ф5.2	50 m ²	1 BC				1	1-тежък тип		
	б) за постелъчни и други горими материали/Ф5.2	на помещение	1 ABC			1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Аптеки/Ф3.1	100 m ²	1ABC		1	1				
14.	Сгради за обществено обслужване в областта на образованието/Ф4:									
	а) коридорна система	на 60 m	1		1	1				
	б) некоридорна система	на етаж	1		1	1				
15.	Учебни кабинети и лаборатории, в които се използват ЛЗТ и ГТ/Ф4.3	на кабинет	1 ABC					1-тежък тип		
16.	Библиотеки, читални и др.п./Ф2.1	150 m ²			1	1				
17.	Работилници в учебни заведения:									
	а) дърводелни/Ф5.1	на помещение	1ABC			1				
	б) металообработващи/Ф5.1	на помещение	1ABC			1		1-тежък тип		
	в) шивални, книгоезни и др.п./Ф5.1	на помещение	1ABC		1	1				
18.	Закрити физкултурни зали/Ф2.1	на зала				1				
19.	Помещения за съхраняване на спортно имущество/Ф5.2	150 m ²	1ABC			1				
20.	Общежития и пансиони за учаци/Ф1.2	на етаж	1ABC			1				
21.	Общежития за лишени от свобода/Ф1.2									
	а) коридорна система	на 60 m		1		1	1			
	б) некоридорна система	на етаж		1		1	1			
22.	Общежития за лишени от свобода									
23.	Детски заведения/Ф1.1	на етаж	1ABC			1				
24.	Художествени галерии, музеи, изложбени зали и др.п./Ф2.1	150 m ²			1	1				
25.	Преместваеми обекти с гъвкаво покритие	400 m ²	2ABC			2		1-тежък тип		
26.	Читалища, обществени и културни клубове, дискотеки, казина и др.п. без сцени/Ф2.1	400 m ²	1ABC			1				
27.	Помещения с култово и религиозно предназначение/Ф3.5	300 m ²	1ABC			1				
28.	Театрални зали, кинозали и концертни зали, читалища и др.п. със сцени/Ф2.1:									
	а) за сцената	за всеки джоб		1 ABC	1	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	б) помещения за декори	50 m ²	1ABC		1	1				
	в) помещения за артисти	на етаж	1ABC			1				
	г) осветителни галерии	20 m	1ABC		1					
	д) прожекционни и спомагателни помещения	на комплекс	1ABC		1					
	е) вестибюли, фойета и др.п.	на етаж	1ABC			1				
29.	Конферентни зали/ Ф2.1	100 m ²	1ABC			1				
30.	Зали и фойета, използвани за изложения с щандове:									
	а) коридорен тип/Ф2.1	20 m	1ABC			1				
	б) тип фойе/Ф2.1	100 m ²	1ABC			1				
31.	Спортни зали/Ф2.1	500 m ²	1ABC			1				
32.	Стадиони/Ф2.1	1000 m ²	1ABC			1				
33.	Стрелбища/Ф2.1	150 m ²	1ABC			1				
34.	Художествени, фото-графски ателиета и др.п. /Ф2.2	150 m ²	1ABC		1		1			
35.	Шивални помещения, общарски помещения и др.п./Ф3.5	150 m ²	1ABC		1	1				
36.	Ателиета за химическо чистене, боядисване и др.п./Ф3.5	150 m ²	1ABC				1			
37.	Гладачни, сушилни/Ф3.5	150 m ²	1ABC			1				
38.	Хлебопекарни:									
	а) на твърдо гориво/Ф5.1	на пещ	1ABC			1				
	б) на течено гориво или газ/Ф5.1	на пещ	1 BC				1			
	в) на електричество/Ф5.1	на пещ	1ABC		1					
39.	Столове, ресторанти/Ф3.2	300 m ²	1ABC			1				
40.	Кухни:									
	а) на твърдо гориво/Ф3.2	150 m ²	1ABC			1				
	б) на електричество/Ф3.2	също	1 BC		1					
	в) на течено гориво или газ/Ф3.2	също		1 BC			1			
41.	Супермаркети и универсални магазини/Ф3.1	150 m ²	1 ABC			1				
42.	Хладилни камери за съхраняване на хранителни продукти/Ф2.1	100 m ²	1 ABC							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Магазини за текстил, обувки, галантерия, кожарски изделия и др.п./Ф3.1	100 m ²	1 ABC			1				
44.	Книжарници/Ф3.1	100 m ²			1	1				
45.	Магазини за бои, лакове, разтворители и други видове ЛЗТ/Ф3.1	100 m ²		1 ABC			1			
46.	Магазини за спиртни напитки/Ф3.1	100 m ²	1 ABC			1				
47.	Магазини за пиротехнически изделия	100 m ²	1 ABC		1	1				
48.	Сладкарници, закувални и др.п./Ф3.2	150 m ²	1 ABC		,	1				
49.	Помпени станции за вода/Ф5.1	на станция		1 BC						
50.	Помещения за разпределителни електрически табла с мощност на въвода 100А	на помещение	1 ABC							
51.	Гаражи за леки автомобили	400 m ²	2 ABC				1	1		
52.	Открити площадки (паркинги) за автомобили и къмпинги/Ф5.2	1000 m ²	3 ABC				2	1		1
53.	Фургони и офис-контейнери/Ф5.1	на фургон (контейнер)	1 ABC							
III.	ЗАКРИТИ СКЛАДОВЕ И СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ КЪМ ТЯХ/Ф5									
1.	Помещения за съхраняване на ЛЗТ и ГТ/Ф5.2	200 m ²		2 BC			2	2-тежък тип		
2.	Складове за горими химикали/Ф5.2	200 m ²		1 ABC			1	1-тежък тип		
3.	Складове за киселини/Ф5.2	300 m ²	1 ABC							
4.	Складове за калциев карбид/Ф5.2	100 m ²	1 ABC							
5.	Складове за текстил, хартия и други подобни горими материали/Ф5.2	300 m ²	2 ABC			2				
6.	Складове за въглища/Ф5.2	500 m ²	2ABC			2				
7.	Складове за хранителни продукти/Ф5.2	500 m ²	2 ABC			2				
8.	Хладилни складове (камери) за хранителни продукти/Ф5.2	200 m ²	2 ABC			2				
9.	Вещеви складове/Ф5.2	200 m ²		1 ABC		2				
10.	Складове за техническо имущество, резервни части и детайли/Ф5.2	500 m ²	1 ABC		1	1				
11.	Складове за негорими материали в горима опаковка/Ф5.2	500 m ²	1 ABC			1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Складове за горими материали/Ф5.2	500 m ²	2 ABC			1				
13.	Складове за зърнени храни и брашно/Ф5.2	500 m ²	1 ABC			2				
14.	Складове за бутилки със сгъстени и втечени горими газове	200 m ²		2 BC			1	1-тежък тип		
15.	Складове за целулоза/Ф5.2	500 m ²		1 ABC		2				
16.	Складове за стъкло и за изделия от стъкло в горима опаковка/Ф5.2	500 m ²	1 ABC			2				
17.	Складове за всички видове влакна/Ф5.2	500 m ²		1 ABC		2				
18.	Складове за кожени, каучукови и пластмасови изделия/Ф5.2	500 m ²		1 ABC		2				
19.	Складове за кибрит/Ф5.2	150 m ²	1 ABC			2				
20.	Закрити складове за тревен фураж/Ф5.4	600 m ²				2				
21.	Навес за селскостопанска техника и материали/Ф5.4	500 m ²	1 ABC			1				
22.	Навес за автомобили и строителна техника и материали/Ф5.2	500 m ²	2 ABC			1				
23.	Фургони и офис-контейнери/Ф5.2	на фургон (контейнер)	1 ABC							
IV.	ОТКРИТИ СКЛАДОВЕ/СВОБОДНА ДВОРНА ПЛОЩ									
1.	Складове за коноп, хартия и др.	500 m ²				2				
2.	Складове за дървесни отпадъци	600 m ²				2				
3.	Складове за дървен и пластмасов амбалаж	500 m ²				2				
4.	Складове за каменни въглища	500 m ²				2				
5.	Складове за дървен материал	500 m ²	1 ABC			2				
6.	Складове за сено, слама и други видове фураж	600 m ²				2				
7.	Складове за горими материали в горима опаковка	500 m ²				2				
8.	Складове за негорими материали в горима опаковка	500 m ²				2				
9.	Складове за машини и съоръжения	500 m ²				2				
10.	Фургони и офис-контейнери	на фургон (контейнер)	1 ABC							

Забележки:

1. За помещения с автоматична ПГИ не се изискват возими пожарогасители.

2. При определяне на средствата за гасене освен общата застроена площ се отчита и площта на отделните етажи, заети с различни производствени процеси.

3. Помещения, съоръжения и инсталации, които не са дадени в приложението, се приравняват към сходните на тях по пожарна опасност.

4. Пожарогасители, заредени с прах от клас „ABC“, се използват за гасене на горими твърди, течни и газообразни вещества и материали.

5. Пожарогасители, заредени с прах от клас „BC“, се използват за гасене на горими течни и газообразни вещества и материали.

6. Добавките, използвани в пожарогасителите на водна основа, са пенообразуватели тип AFFF или FFFP.

7. Разрешава се за етажи с площ, по-малка от 100 m², да се осигурява един пожарогасител.

8. За всяко болнично легло в лечебните заведения се осигурява индивидуална маска за защита на дихателните пътища.

9. Всяка стая в хотелите от категории „четири звезди“ и „пет звезди“ се осигурява с индивидуални маски за защита на дихателните пътища.

10. В хотели от категории „две звезди“ и „три звезди“ над пет етажа във всяка хотелска стая, разположена над петия етаж в сградата, се осигурява по една индивидуална маска за защита на дихателните пътища, независимо от броя на леглата в стаята.

11. Разрешава се използването на пожаротехнически средства, съответстващи на европейски и международни стандарти, както следва:

а) носими пожарогасители с прах, с въглероден диоксид и на водна основа – съгласно БДС EN 3 „Пожарогасители носими“ и БДС ISO 11602 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители“;

б) возими пожарогасители с прах и с въглероден диоксид – съгласно БДС EN 1866 „Пожарогасители возими“ и БДС ISO 11602 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители“;

в) противопожарни одеяла – съгласно БДС EN 1869 „Противопожарни одеяла“.

12. Разрешава се използването на гасителни средства, съдържащи се в носимите и возимите пожарогасители, съответстващи на европейски и международни стандарти, както следва:

а) пенообразуватели – съгласно БДС EN 1568 „Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели“;

б) пожарогасителен прах – съгласно БДС EN 615 „Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове (без прахове за пожари клас D)“;

в) въглероден диоксид – съгласно БДС EN 25923 „Защита срещу пожар. Пожарогасителни средства. Въглероден двуокис“.

Приложение № 3
към чл. 4, ал. 1

Обхват и съдържание на част „Пожарна безопасност“ на инвестиционния проект

Обхватът на част „Пожарна безопасност“ на инвестиционния проект включва:

1. На фаза идеен проект:

1.1. Пасивни мерки за пожарна безопасност:

1.1.1. описание на функционалното предназначение на строежа, в т.ч. обемно планировъчни и функционални показатели;

1.1.2. клас на функционална пожарна опасност;

1.1.3. степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи – вероятности (приближителни) изчислителни стойности на носимоспособността, непроницаемостта, изолиращата способност и други допълнителни критерии за определяне на огнеустойчивостта в зависимост от вида и предназначението на строежа;

1.1.4. класове по реакция на огън на продуктите за конструктивни елементи, за покрития на вътрешни (стени, тавани и подове) и външни повърхности, за технологични инсталации и съоръжения;

1.1.5. осигурени условия за успешна евакуация.

1.2. Активни мерки за пожарна безопасност:

1.2.1. обемно планировъчни и функционални показатели за пожарогасителни, пожароизвестителни, оповестителни и димо-топлоотвеждащи инсталации, в зависимост от вида и предназначението на строежа; водоснабдяване за пожарогасене, преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене и др.

2. На фаза технически и работен проект:

2.1. Пасивни мерки за пожарна безопасност:

2.1.1. проектни обемно планировъчни и функционални показатели на строежа, в т.ч. стълбищни клетки (брой, разположение, изпълнение, осветеност), асансьорни шахти, отделяне помещения на разпределителни електрически табла, складови и производствени помещения, разстояния между сградите и съоръженията; брой и размери на евакуационните изходи от сградата, размери на пътищата за евакуация, пътища за противопожарни цели, отстояния от сгради и съоръжения на строежа до надземни и подземни инженерни проводни и др.;

2.1.2. клас на функционална пожарна опасност;

2.1.3. степен на огнеустойчивост на строежа и на конструктивните му елементи – изчислителни стойности на носимоспособността, непроницаемостта, изолиращата способност и на други допълнителни критерии за определяне на огнеустойчивостта на строежа, в зависимост от вида и предназначението му, в т.ч. носещи стени и колони, междуетажни конструкции, фасадни и вътрешни стени, стени на евакуационните пътища, стълбищни рамена, инсталационни шахти, стени на складове и производствени помещения, врати в пожарозащитните прегради;

2.1.4. изчислителна (проектна) граница на огнеустойчивост на огнезащитаваните конструктивни елементи на сградата:

2.1.4.1. огнезащита на стоманени конструктивни елементи с огнезащитни бои и състави, в т.ч. вида на сечението на стоманените конструктивни елементи, фактора на масивност, технически характеристики на огнезащитния състав;

2.1.5. класове по реакция на огън на продуктите за конструктивни елементи, за покрития на вътрешни (стени, тавани и подове) и външни повърхности, за технологични инсталации, уредби и съоръжения (вентилационни, отоплителни, електрически и др.), в зависимост от вида на сградата и предназначението на помещенията.